



Registre des dossiers pour affichage

Déposés entre le 19/12/2025 et le 26/12/2025

Type de demande	Numéro	Demande	Dépôt	Complet	Date limite d'instruction	Dénomination du demandeur	Adresse terrain	Propriétaire	Sf. terr. (m²)	Sf. créée	Liste des parcelles	Nature des travaux	Décision	DOC	DAACT
PCMI	PC0123002510050	19/12/2025	19/12/2025		19/02/2026	FAYRET REGIS	CHEMIN DE LA CROIX DU POLIER 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERQUE		2644	148	300000CW0063	Construction d'une maison d'habitation en résidence principale			

DPC	DP0123002520201	22/12/2025	22/12/2025	22/01/2026	DUVAL TRANSITION ET ENERGIES DUVAL TRANSITION ET ENERGIES	180 à 358 Route de Montauban Les Combes 12200 Villefranche-de- Rouergue	WAVE INVEST	27837	20	300000CO0150, 300000CO0075, 300000CO0092, 300000CO0093, 300000CO0148	Le présent projet consiste en l'installation d'une batterie de stockage et son transformateur. Ce projet contribuera significativement à la stabilité et à la fiabilité du réseau électrique en lissant les fluctuations de production et de consommation. Il facilitera également l'intégration des énergies renouvelables en stockant l'énergie excédentaire produite lors des périodes de faible demande pour la restituer lors des pics de consommation, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles. De plus, il offrira une flexibilité précieuse au gestionnaire du réseau en permettant une réponse rapide aux variations ponctuelles de la demande. Ce projet s'inscrit pleinement dans la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aspects techniques de
-----	-----------------	------------	------------	------------	--	--	----------------	-------	----	--	--

l'installation:
 Batterie de
 stockage : -
 Type
 d'équipement :
 Batterie de
 stockage
 d'énergie
 électrique en
 conteneur fermé
 et sécurisé -
 Implantation au
 sol - Conteneur
 métallique -
 Dimensions
 extérieures de la
 batterie (L x h x
 l) : 6,058 m x
 2,896 m x 2,438
 m Local du
 poste de
 transformation :
 - Poste
 préfabriqué
 béton -
 Dimensions
 extérieures du
 local (L x h x l) :
 2,5 m x 2,76 m x
 2,0 m - Implanté
 à une distance
 de de 8 m de la
 batterie La
 batterie ainsi
 que le poste de
 transformation
 reposent sur un
 support adapté,
 type dalle béton.
 Les travaux
 nécessaires se
 limitent à la
 préparation du
 support, à la
 mise en place
 de la batterie et
 de son poste et
 à leur
 raccordement.

Type de permis	Nbre. déposé	Nbre. Favorable	Nbre. Défavorable	Annulé Sans suite	Nombre tacite	Autre décisions
Permis de Construire de Maison Individuelle (PCMI)	1	0	0	0	0	0
Déclaration Préalable Constructions (DPC)	1	0	0	0	0	0

Nombre total de dossier(s)	2	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---